

122

brand-
veiligheids
INFO



BRANDWEER

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Meer informatie
of andere folders
uit deze serie?

Ga naar de
brandweerkazerne
bij u in de buurt
of kijk op
www.brandweer.nl



De doormelding van uw
brandmeldinstallatie naar de
Regionale Alarmcentrale (RAC) van de
brandweer is beëindigd. Wat nu?
In deze folder leest u hoe u de
brandveiligheid binnen uw bedrijf
kunt organiseren nu de rechtstreekse
doormelding naar de brandweer is
beëindigd. Deze folder behandelt de
rol die uw organisatie heeft bij brand
en tevens worden de noodzaak en de
kwaliteit van de brandmeldinstallatie
behandeld.



WAT BETEKENT HET VOOR U/UW BEDRIJF?

Nu de directe doormelding naar de RAC is vervallen, wordt de brandweer niet meer automatisch gealarmeerd bij een brandmelding van uw brandmeldinstallatie. Hierop moet uw organisatie voorbereid zijn, want een echte brand moet u nu melden via het landelijke alarmnummer 1-1-2. Het alarmeren van de brandweer en in veiligheid brengen van alle personen in het gebouw is uw verantwoordelijkheid. Het is daarom van groot belang dat iedereen, die in het gebouw aanwezig is, weet wat te doen bij brand en op de hoogte is van de calamiteitenprocedure.

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers)

- Zorg voor scholing van de BHV-functionarissen en informeer het overige personeel over wat te doen bij brand en houd dit op peil. Geef in de instructie aan wat er bij brand van iedereen wordt verwacht.
- De BHV is verantwoordelijk voor het ontruimen van het gebouw, de opvang van de brandweer en de relevante informatieverstrekking. Waar dat mogelijk is kan de BHV kleine blusmiddelen gebruiken om een beginnende brand te bestrijden.
- Het is van groot belang dat uw calamiteitenplan/ontruimingsplan actueel is, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt bij brand.

BRANDMELDINSTALLATIE

• Brandmeldinstallatie

Wanneer u wenst dat er een alarmopvolging is, kunt u ervoor kiezen om uw brandmeldinstallatie te laten doormelden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). Uitgangspunt hierbij is dat de brandmelding door de PAC wordt geverifieerd voordat de brandweer wordt gealarmeerd. Hiervoor is een protocol 'automatische branddoormelding' door de brancheorganisatie van branddetectiebedrijven (VEBON) opgesteld.

Dit protocol omschrijft de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat een brandmelding, die bij een PAC binnenkomt, doorgezet kan worden naar de RAC van de brandweer.



- **Brandmeldingen**
Meldingen, waarbij geen sprake is van brand,

zorgen voor veel overlast binnen uw organisatie. Denk hierbij aan werkonderbrekingen en zelfs het ontruimen van het gebouw. De medewerkers worden hierdoor ook minder alert of reageren zelfs helemaal niet meer op een melding. Daarbij komt dat personeel en materieel van de uitgeruchte brandweer op dat moment niet meer beschikbaar zijn voor noodzakelijke hulpverlening. Beoordeel iedere loze melding en zoek naar verbeterpunten om herhaling te voorkomen, eventueel samen met (externe) deskundigen.

- **Onderhoud en beheer**

Het vervallen van de doormelding naar de RAC houdt niet in dat de brandmeldinstallatie verwijderd mag worden. De brandmeldinstallatie moet blijven bestaan en net als nu het geval is, moet de installatie onderhouden worden volgens de geldende eisen. Een belangrijke eis is dat er een opgeleide beheerder brandmeldinstallatie aanwezig is, die belast is met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud, zoals staat beschreven in de norm NEN 2654. Voor nadere kwaliteitseisen van de brandmeldinstallatie wordt verwezen naar het CCV-certificatieschema.

- **Verantwoordelijkheid**

Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat alleen echte brandmeldingen bij de brandweer worden gemeld.

TIPS

Om loze meldingen te voorkomen volgen hieronder enkele tips.

- **Maak het belang van de brandmeldinstallatie bekend aan uw medewerkers**

Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat een bepaalde activiteit een loze brandmelding kan veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan roken, koken (stoom) en werkzaamheden zoals slijpen en boren (stof). De beheerder brandmeldinstallatie kan bepalen of werkzaamheden ergens anders of op een andere wijze uitgevoerd kunnen worden, zo nodig met behulp van extra voorzieningen. Aan extern ingehuurde bedrijven moet duidelijk gemaakt worden dat loze meldingen niet zonder gevolgen blijven.

- **Verplaats melders of 'storende bronnen'**

Melders die te dicht bij 'storende bronnen', zoals ovens, vaatwassers, fornuizen of douches zijn geplaatst, veroorzaken sneller loze meldingen. Door de melders of de 'storende bronnen' te verplaatsen kunt u dit voorkomen. Houd bij het verplaatsen van melders rekening met de wettelijke voorschriften. Uw branddetectiebedrijf/installateur kan u hierover adviseren.



- **Controleer of het juiste meldertype is toegepast**

U kunt met uw branddetectiebedrijf of installateur overleggen of de geplaatste melders geschikt zijn in uw situatie. Vaak biedt het plaatsen van een ander type melder een snelle en simpele oplossing om loze meldingen te voorkomen.

- **Gebruik de mogelijkheden van de brandmeldinstallatie**

Een brandmeldinstallatie beschikt over mogelijkheden om loos alarm te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van intelligente rookmelders of het instellen van tweemelderafhankelijkheid (hierbij komt de installatie pas in alarm wanneer twee rookmelders tegelijk worden geactiveerd). Voor deze en andere technische mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw branddetectiebedrijf of installateur.

- **Registratie**

De beheerder brandmeldinstallatie dient de oorzaak van meldingen (echt en loos), storingen en handelingen aan de brandmeldinstallatie te registreren. Aan de hand van deze gegevens kan zowel het branddetectiebedrijf/de installateur als de brandweer de oorzaak van de melding achterhalen.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN VOOR VRAGEN?

Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog vragen. Veel informatie staat op onze website www.brandweer.nl. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de brandweer in uw woonplaats.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl.



In de serie 'Brand-veiligheidsinfo' zijn folders over de volgende onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers
2. Vluchten bij brand
3. Brandwonden: voorkomen en eerste hulp
4. Een veilige schoorsteen
5. Voorkom koolmonoxide-vergiftiging (CO)
6. Doe-het-zelven en brandveiligheid
7. Op kamers en brandveiligheid
8. Brandpreventie voor ouderen
9. Brandpreventie op vakantie
10. Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid thuis
12. Wat te doen na een brand?
13. Brandpreventie voor jongeren
14. Brandweervoertuigen en brandkranen
15. Help natuurbranden voorkomen
16. Veilig gebruik van elektrische apparatuur
17. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen!

Bedrijf – instelling

115. Uw gebouw brandveilig (Gebruiksbesluit)
116. Bedrijfshulpverlening: veiligheid op de werkplek
117. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
118. Feestversiering? Het kan en moet veilig!
119. Brandblussers op uw werkplek
120. Brandveiligheid op evenementen
121. Nodeloze brandmeldingen
122. Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Dit is een uitgave van Brandweer Nederland m.m.v. het Netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking met het Landelijk Netwerk Risicobeheersing (LNR)